

## Toimintaohje talokohtaisen Lining-jätevesipumppaamon häiriötilanteeseen

### I PUMPPAMON TOIMINNAN KESKEYTYMINEN

- Merkki vakavammasta pumppaamon toimimattomuudesta on hälytysvalon vilkkuminen tai jäteveden valuminen kannen välistä ympäristöön.

#### Toimintaohje tilanteessa

1. Kaivon tulviessa on aina otettava yhteyttä osuuskunnan päivystysnumeroon. Päivystystä hoitaa LK-Huolto Oy Viinijärveltä puhelin 0400 375 260 ja lisätietoja toiminnasta häiriön sattuessa löytyy osuuskunnan kotisivuilta [www.kasamanvesiosuuskunta.fi](http://www.kasamanvesiosuuskunta.fi).

### II MERKKI PUMPPAMON TOIMINTAHÄIRIÖSTÄ

- Merkki pumppaamon toimintahäiriöstä on pumppaamon yhteydessä olevan ohjauskeskuksen päälle syttyvä punainen vilkkuva hälytysvalo. Pumppaamo ilmoittaa vihreällä valolla normaalista toiminnastaan aina pumppausjakson aikana, pumppausjakson kesto on normaalisti 30 - 60 sekuntia.

#### Toimintaohje häiriötilanteessa

2. Punaisen hälytysvalon palaessa, häiriön syytä on mahdollisuus selvittää seuraavilla toimenpiteillä:
  - 2.1. Varmista omalta sähkökeskukseltasi, että pumppaamolle tulee sähkö (pääsulakkeet ja pumppaamon sulake ovat ehjiä).
  - 2.2. Avaa ohjauskeskuksen kansi.
  - 2.3. Varmista, että moottorin suojakytkin (kts. kuvat eri ohjauskeskustyypeistä) on "ON" -asennossa; jos ei, niin paina suojakytkin "ON" -asentoon.
  - 2.4. Paina pieni sininen kytkin (S1) (kts. kuva) asentoon (KÄSI), jolloin pumppu on käsikäytöllä ja pitäisi käynnistyä. Moottorin käynnistyttyä avaa pumppaamon kansi ja anna moottorin käydä kunnes säiliö on tyhjä.
  - 2.5. Varmista että pintakytkimet (ketjussa roikkuvat "pallot") ovat vapaina ja palauta kytkin (S1) asentoon (AUTO) automaattikäytölle.
  - 2.6. Jos häiriö ei poistu lopullisesti, ota yhteyttä osuuskunnan edellä kerrottuun päivystysnumeroon.
3. Jos pumppaamo on muuta merkkiä, niin ota yhteyttä osuuskunnan päivystysnumeroon.

### III AIHEETTOMAT HÄLYTYSKÄYNNIT

Mikäli pumppaamon toimintahäiriö on aiheutunut asiakkaan laitteissa olevan vian (palanut tai viallinen sulake tms.) ja vesiosuuskunnan edustaja kutsutaan aiheettomasti paikalle, vesiosuuskunta laskuttaa käynnistä aiheutuneet todelliset kustannukset asiakkaalta.

# KÄSÄMÄN VESIOSUUSKUNTA

Vaivontie 173 D 1  
83430 Käsämä

24.10.2018

