

13.11.2025

ONGELMIA VEDENTOIMITUKSESSAMME

Taustaa

Vanhemmalla vedenottamollamme, Ritukassa pitkään jatkuneet saneeraus sekä uushankinnat ovat loppusuoralla. Hankkeen yhteydessä olemme ottamassa käyttöön kolmannen siiviläputki-kaivon, jolla pyrimme varmistamaan hyvälaatuisen veden toimituksen riittävyyden tulevaisuudessa.

Ritukassa on tehty viime päivinä automaatiojärjestelmän asennuksia sekä valmisteltu akkusähkövaraston käyttöönottoa varavoimana sähkökatkojen ajalle.

Tapahtumat 12.11.2025 alkuillasta

Vedenpaine alkoi laskea Kuoringan ja Liperin kirkonkylän suuntaan menevän verkoston alueella vähän ennen klo 17, jolloin päätelmänä oli mahdollinen häiriö uudemmalla vedenottamollamme Koukelossa.

Ritukassa päivällä tehdyiden asennusten takia aloitimme häiriön selvittämien Ritukasta, jossa ilmeni, etteivät vuorossa olevat kaivot olleet toiminnassa. Aloimme ponnistella pumppauksen käynnistymiseksi olettaen Koukelon pystyvän yksin toimittamaan tarvittavan veden koko alueelle, kuten aikaisemmat kokemuksemme ovat osoittaneet.

Tilanteen edetessä

Veden saanti koko alueellamme loppui lähes kokonaan ja kun Ritukan pumppaus käynnistyi, tilanteen varmistus jatkui Koukelossa. Tällöin ilmeni, että Koukelo oli pysähtynyt loppuillapäivästä kokonaan ja runsas vedentarve sekoitti Ritukan pumppauksen. Jos Koukelon pysähtyminen olisi heti havaittu, niin vesiongelmaa ei olisi ainakaan näin laajana tapahtunut.

Yhteenvedo

Osuuskunnallamme on mahdollisuus jatkossakin toimittaa nykyinen veden määrä yksin kummalta tahansa vedenottamolta. Kun saamme loppuvuodesta automaatiojärjestelmät ja etävalvonnan käyttöön, osaamme häiriötilanteessa suunnata toimenpiteet oikein kohdennettuina.

Pahoittelemme asiakkaillemme aiheuttamaamme harmia veden toimituksessa sekä kiitämme lukuisista ja asiallisista yhteydenotoista tilanteessa. Tapahtunut osoitti vedensaannin tärkeyden.

Lisätietoja

antavat Pekka Sorsa, puh.0400 958 945 tai s-posti pekka.sorsa(a)gmail.com ja Jaakko Hirvonen, puh. 040 7191 615 tai s-posti jaakko.hirvonen(a)outlook.com.

KÄSÄMÄN VESIOSUUSKUNTA